

№ 39/ _____ ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Бастау а.о.
Актіні толтыру орны

21.05.2024 ж.
Уақыты 16:12

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының төтенше жағдайлар департаменті Атбасар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы 04.05.2024 ж. № 39

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

АШКЕНОВ ЕРБОЛАТ СЕИЛБЕКОВИЧ - Начальник Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района

НУРПЕИСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ - Атбасаос ауданының ТЖБ аға инженері

ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ - Атбасар ауданы ТЖБ инженері

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы

«Ақмола облысы білім басқармасының Атбасар ауданы бойынша білім бөлімі Бастау ауылының № 2 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Бастау отдела образования по Атбасарскому району управления образования Ақмолинской области», Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Бастау, Байғара (КӨШЕСІ), 31.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 14.05.2024 - 21.05.2024

6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

Контроль исполнения предписания .

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Бастау отдела образования по Атбасарскому району управления образования Ақмолинской области»

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	Қазандықта техникалық ақаулы жағдайда автоматты өрт дабылы. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздігі қағидаларының 6-тармағы қызмет санатына, мақсатына және түріне қарамастан объектілерге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру парағының 29-тармағы;	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Ж

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Тексеру жүргізілген бұзушылықтар келісімін

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Ескертулер және наразылықтар жоқ.

Қосымша « » парақта

«21» 05 2024ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.